

平成28年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿

|     |                  |
|-----|------------------|
| 施設名 | 遠軽町清掃センター        |
| 所在地 | 紋別郡遠軽町向遠軽297番地1外 |
| 区分  | 焼却施設             |

作成日 平成28年 5月17日  
更新日 平成29年 5月23日

1 焼却した廃棄物の種類及び数量

| 一般廃棄物の種類（単位）   | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 合計      |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 可燃ごみ・可燃粗大ごみ（ト） | 564.43 | 609.59 | 613.23 | 361.86 | 542.01 | 570.16 | 627.81 | 573.91 | 506.85 | 417.57 | 414.58 | 528.65 | 6330.65 |

2 焼却ガス・排ガスの連続測定結果

| 測定項目（単位）            | 基準値    | 4月      | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月        | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月      | 3月       |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 焼却炉出口の平均温度（℃）       | 800 以上 | 887.0   | 890.5   | 891.4   | 892.3   | 877.1   | 871.4     | 883.7    | 878.2    | 877.6    | 875.6   | 869.9   | 881.7    |
| 集塵機入口の平均温度（℃）       | 200 以下 | 187.9   | 189.6   | 187.4   | 177.5   | 183.0   | 186.3     | 183.0    | 183.3    | 177.7    | 185.9   | 187.7   | 187.6    |
| 排ガス中の一酸化炭素平均濃度（ppm） | 100 以下 | 3.5     | 4.3     | 3.9     | 1.2     | 6.9     | 6.7       | 4.1      | 3.5      | 6.3      | 6.1     | 9.5     | 5.4      |
| 結果を得られた年月日          |        | H28.5.6 | H28.6.6 | H28.7.6 | H28.8.8 | H28.9.6 | H28.10.11 | H28.11.8 | H28.12.6 | H29.1.20 | H29.2.7 | H29.3.9 | H29.4.10 |

3 冷却設備・排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去を行った年月日

| ばいじんの除去を行った施設 | 4月       | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月       | 11月       | 12月      | 1月       | 2月       | 3月       |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 冷却施設          | H28.4.11 | H28.5.16 | H28.6.13 | H28.7.18 | H28.8.15 | H28.9.26 | H28.10.17 | H28.11.14 | H28.12.5 | H29.1.16 | H29.2.14 | H29.3.13 |
| 排ガス処理施設       | H28.4.11 | H28.5.16 | H28.6.13 | H28.7.18 | H28.8.15 | H28.9.26 | H28.10.17 | H28.11.14 | H28.12.5 | H29.1.16 | H29.2.14 | H29.3.13 |

4 排ガスの測定結果

| 測定項目（単位）                         | 基準値<br>(O <sub>2</sub> 12%換算) | 測定回数 | 試料採取<br>場所  | 採取年月日    | 結果を得ら<br>れた年月日 | 測定結果   |
|----------------------------------|-------------------------------|------|-------------|----------|----------------|--------|
| ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> ) | 5 以下                          | 年1回  | 誘引送風機<br>入口 | H28.12.8 | H29.1.26       | 0.072  |
| 硫黄酸化物 (m <sup>3</sup> N/h)       | 43 以下                         | 年1回  | 誘引送風機<br>入口 | H28.12.8 | H29.1.26       | 0.09未満 |
| ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> N)      | 0.25 以下                       | 年2回  | 誘引送風機<br>入口 | H28.7.6  | H28.8.2        | 0.023  |
|                                  |                               |      |             | H28.12.8 | H29.1.26       | 0.049  |
| 塩化水素濃度 (mg/m <sup>3</sup> N)     | 700 以下                        | 年2回  | 誘引送風機<br>入口 | H28.7.6  | H28.8.2        | 9      |
|                                  |                               |      |             | H28.12.8 | H29.1.26       | 17     |
| 窒素酸化物濃度 (ppm)                    | 250 以下                        | 年2回  | 誘引送風機<br>入口 | H28.7.6  | H28.8.2        | 50     |
|                                  |                               |      |             | H28.12.8 | H29.1.26       | 89     |