

令和5年5月 遠軽町水質検査結果

水の種別	浄水	水道施設名	清川浄水場	丸瀬布浄水場	生田原浄水場	安国浄水場	旧安国浄水場	白滝浄水場	瀬戸瀬浄水場	項目の概要	
		採水地点	南児童館給水栓	丸瀬布総合支所給水栓	生田原総合支所給水栓	生田原総合支所安国出張所給水栓	旧安国浄水場サンプリング	公営住宅給水栓	瀬戸瀬保育所給水栓		
検査項目		浄水基準値	検査結果 (mg/L)	検査結果 (mg/L)	検査結果 (mg/L)	検査結果 (mg/L)	検査結果 (mg/L)	検査結果 (mg/L)	検査結果 (mg/L)		
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	病原微生物	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	金属類	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	0.005	<0.001	<0.001	0.001	-		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	無機物	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	無機物質 消毒副生成物	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32	0.08	0.22	<0.03	0.23	0.29	0.39	無機物	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.12	0.14	<0.05	0.10	-		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	<0.02	0.19	<0.02	<0.02	-		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物	
15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	消毒副生成物	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	-	<0.06	0.13	<0.06	0.20	<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	-	<0.001	0.003	0.001	0.002	0.033		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	-	<0.001	0.002	0.003	<0.001	0.016		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	-	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009	-	<0.001	0.006	0.001	0.005	0.037		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	-	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.024		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	-	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.004	金属類	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	0.009	0.005	0.002	<0.002	-		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	<0.01	0.01	0.01	0.02	-		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	無機物	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	0.02	0.007	<0.001	<0.001	-		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	9.7	47.8	5.3	10.1	-	金属類	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	その他	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.33	1.96	3.30	13.2	3.2	10.0	3.06	無機物	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	21.6	16.6	19.7	17.7	9.0	48.3	9.2	その他	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	115	172	49	145	-	有機物	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-		
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	1.3	<0.3	0.9	1.1	0.6	1.2		
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.4	7.1	6.8	7.2	7.3	7.3		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		その他
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	0.5	2.1	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	1.4		
51	濁度	2度以下	<0.05	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05		
残留塩素		0.1mg/L以上	0.44	0.30	0.36	0.42	0.62	0.50	0.40	消毒効果	

※ 測定値に付記している不等号は、定量下限値であることを示しています。

※ 空欄については水質検査頻度を減らすことが出来る項目であることから、今回は検査を省略しています。