令和８年９月　遠軽町水質検査結果

	浄 水	水道施設名	清川浄水場	丸瀬布浄水場	生田原浄水場	生田原ろ過設備	安国浄水場	旧安国浄水場	白滝浄水場	旧白滝浄水場	瀬戸瀬浄水場	項目の概要
		採水地点	南児童館 給水栓	丸瀬布総合支所 給水栓	生田原総合支所 給水栓	ろ過設備 処理水サンプリング	生田原総合支所 安国出張所給水栓	旧安国浄水場 浄水サンプリング	公営住宅 給水栓	旧白滝浄水場 浄水サンプリング	瀬戸瀬保育所 給水栓	
	検査項目	浄水基準値	検査結果　（mg/L）									
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下										金属類
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下										無機物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001								無機物質消毒副生成物
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下										無機物
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下										有機物
15	1.4ジオキサン	0.05mg/L以下										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-	0.04mg/L以下										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下										
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		<0.000005								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下										
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.08								消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.018								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.009								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001								
27	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.017								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下										金属類
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下										
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下										
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下										
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下										無機物
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下										金属類
39	塩化物イオン	200mg/L以下	11.3	2.7	3.0	3.2	14.9	3.2	9.3	3.6	3.4	その他
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下										無機物
41	蒸発残留物	500mg/L以下										その他
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下										有機物
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下										
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下										
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下										
46	フェノール類	0.005mg/L以下										
47	有機物等（全有機炭素（TOCの量）	3mg/L以下	0.8	1.6	<0.3	<0.3	0.8	1.2	0.5	1	1.4	その他
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	6.8	7.3	7.1	7.1	6.7	7.2	7.2	7.8	7.2	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度以下	<1.0	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	1.8	
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.36	0.32	0.48	0.44	0.32	0.54	0.40	0.64	0.32	消毒効果

※　測定値に付記している不等号は、定量下限値であることを示しています。

※　空欄については水質検査頻度を減らすことが出来る項目であることから、今回は検査を省略しています。